

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 12/03/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	438,680	34,556	3,264	52.0	35.0
Centro Operacional Chincha	157,464	10,611	3,138	NA	38.1
City Gate de Independencia	48,642	5,542	0	40.9	25.7
Total Distribuido	644,786	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 8,482	908	0	3.7	25.4
Centro Operacional Chincha	PE 22,300	1,200	80	3.7	38.1
	AC 126,682	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 12,397	1,069	171	3.9	37.6
	AC 13,736	1,154	189	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 16,863	1,691	183	3.4	24.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,083	2,407	0	4.0	25.0
City Gate Ica	PE 9,474	556	752	3.5	27.1
	AC 116,695	NA	NA	17.2	
City Gate Nasca	PE 495	73	0	3.6	41.5
City Gate Marcona	PE 818	48	20	3.0	35.9
Troncal H-P ⁴	AC 227,395	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 34,273	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	48,642	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	49,303	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	29	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	178,063	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,279	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	67,082	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	232,937	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica