

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 13/03/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	380,341	38,810	8,679	53.4	33.7
Centro Operacional Chincha	153,965	8,956	5,053	NA	37.6
City Gate de Independencia	79,850	5,574	0	41.0	25.4
Total Distribuido	614,156	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 4,516	589	0	3.7	24.5
Centro Operacional Chincha	PE 22,300	1,200	80	3.6	37.6
	AC 127,149	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 8,704	767	135	3.9	38.0
	AC 9,714	837	152	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 15,431	1,388	238	3.4	22.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE 0	0	0	4.0	25.1
City Gate Ica	PE 9,375	478	752	3.5	26.4
	AC 86,302	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 502	64	0	3.6	37.3
City Gate Marcona	PE 836	48	18	3.0	34.6
Troncal H-P ⁴	AC 218,933	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 32,150	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	79,850	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	48,711	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	222	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	170,000	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	53,523	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	66,744	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	196,712	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica