

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 15/03/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	442,662	24,537	8,453	53.3	33.5
Centro Operacional Chincha	186,692	11,520	5,876	NA	37.7
City Gate de Independencia	77,342	5,538	0	41.0	25.8
Total Distribuido	706,696	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 14,514	1,350	159	3.6	23.8
Centro Operacional Chincha	PE 22,300	1,200	80	3.6	37.7
	AC 149,878	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 16,692	1,313	395	3.8	37.3
	AC 18,006	1,372	429	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 16,066	1,619	49	3.4	24.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,173	2,408	0	4.0	26.0
	PE 9,404	480	752	3.5	26.8
City Gate Ica	AC 132,663	NA	NA	17.2	
City Gate Nasca	PE 615	88	0	3.6	41.2
City Gate Marcona	PE 829	38	31	2.9	34.6
Troncal H-P ⁴	AC 166,030	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 45,274	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 25,910	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	77,342	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,212	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,188	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	119,630	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,117	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,879	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	315,328	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica