

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 18/03/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	411,261	30,169	4,706	52.3	30.1
Centro Operacional Chincha	188,312	11,931	5,728	NA	35.9
City Gate de Independencia	77,658	5,475	0	41.7	26.8
Total Distribuido	677,231	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 13,605	1,307	201	3.6	22.9
Centro Operacional Chincha	PE 22,300	1,200	80	3.6	35.9
	AC 152,407	NA	NA	17.7	
Centro Operacional Pisco	PE 16,214	1,368	254	3.8	34.1
	AC 17,613	1,476	286	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 17,931	1,602	149	3.4	24.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,135	2,415	0	3.4	27.5
City Gate Ica	PE 9,701	622	752	3.5	27.3
	AC 114,088	NA	NA	17.0	
City Gate Nasca	PE 597	75	2	3.6	42.5
City Gate Marcona	PE 944	41	38	3.0	34.5
Troncal H-P ⁴	AC 194,701	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 41,821	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	77,658	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,216	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	4,028	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	145,457	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,269	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	77,975	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	269,112	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica