

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 20/03/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	372,288	29,879	4,897	52.9	32.4
Centro Operacional Chincha	163,173	9,305	3,947	NA	37.8
City Gate de Independencia	17,470	5,349	0	41.7	26.6
Total Distribuido	552,931	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 5,786	752	0	3.6	23.6
Centro Operacional Chincha	PE 22,300	1,200	80	3.6	37.8
	AC 135,087	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 8,036	733	160	3.9	34.5
	AC 9,367	792	206	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 15,439	1,479	92	3.4	24.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE 0	0	0	3.3	27.3
City Gate Ica	PE 9,365	550	752	3.5	26.6
	AC 105,218	NA	NA	17.2	
City Gate Nasca	PE 520	73	0	3.6	40.9
City Gate Marcona	PE 824	48	20	3.1	33.1
Troncal H-P ⁴	AC 220,195	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 56,220	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	17,470	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	48,082	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	24	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	172,088	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	68,838	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,991	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	226,333	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**
Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica