

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 23/03/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	400,792	26,010	10,117	52.7	30.5
Centro Operacional Chincha	188,330	10,182	5,935	NA	32.3
City Gate de Independencia	102,731	5,640	0	41.7	26.3
Total Distribuido	691,853	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 14,329	1,340	156	3.6	22.8
Centro Operacional Chincha	PE 22,778	950	80	3.6	32.3
	AC 151,223	NA	NA	17.7	
Centro Operacional Pisco	PE 17,326	1,297	432	3.9	34.4
	AC 21,020	1,908	459	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 17,579	1,734	178	3.5	24.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,136	2,408	0	3.3	28.1
	PE 9,714	493	752	3.5	
City Gate Ica	AC 113,364	NA	NA	17.1	27.1
	PE 621	89	0	3.6	
City Gate Nasca	PE 829	38	31	3.0	31.7
Troncal H-P ⁴	AC 154,030	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 37,987	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 17,186	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	102,731	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	100	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	1,615	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	152,315	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	78,341	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	77,933	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	278,818	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**
Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica