

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 27/03/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	338,213	25,120	5,742	53.8	35.1
Centro Operacional Chincha	157,918	11,402	3,355	NA	36.3
City Gate de Independencia	23,900	5,384	0	41.7	26.1
Total Distribuido	520,031	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 6,593	718	0	3.6	24.7
Centro Operacional Chincha	PE 21,493	896	80	3.7	36.3
	AC 129,832	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 7,859	709	120	3.9	37.3
	AC 9,120	779	147	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 16,305	1,445	183	3.5	24.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE 3	0	0	3.3	28.1
City Gate Ica	PE 9,511	471	752	3.5	26.7
	AC 107,447	NA	NA	17.2	
City Gate Nasca	PE 498	64	0	3.6	39.7
City Gate Marcona	PE 838	39	32	3.0	34.1
Troncal H-P ⁴	AC 149,134	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 42,278	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	23,900	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	31	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	149,103	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,666	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	70,899	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	205,212	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica