

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 31/03/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	313,997	24,055	6,775	53.9	36.1
Centro Operacional Chincha	185,711	10,622	3,484	NA	32.8
City Gate de Independencia	77,438	5,484	0	40.8	27.6
Total Distribuido	577,146	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	14,494	1,441	172	3.6	22.8
Centro Operacional Chincha	PE	22,645	944	80	3.6	32.8
	AC	148,572	10,622	3,484	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE	18,751	1,469	399	3.8	34.2
	AC	20,053	1,567	432	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	17,973	1,782	208	3.5	24.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,093	2,417	0	3.3	28.1
City Gate Ica	PE	9,751	500	337	3.5	26.4
	AC	96,133	10,573	652	17.1	
City Gate Nasca	PE	615	40	0	3.6	39.0
City Gate Marcona	PE	850	97	32	2.8	35.0
Troncal H-P ⁴	AC	145,360	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	11,084	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	77,438	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	140	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,094	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	143,126	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	60,982	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,880	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	236,152	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:

 Nombre: **Dario Angel O.**
Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica