

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 23/05/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	604,077	33,676	10,348	51.2	30.4
Centro Operacional Chincha	244,061	15,625	7,754	NA	31.2
City Gate de Independencia	51,704	5,500	0	40.6	30.4
Total Distribuido	899,842	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	20,818	1,551	0	3.6	19.0
Centro Operacional Chincha	PE	25,108	1,046	80	3.6	31.2
	AC	198,135	15,625	7,754	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE	0	1,542	555	3.9	30.8
	AC	162,750	17,433	0	17.0	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	18,332	2,079	0	3.4	20.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	10,913	2,400	0	3.4	25.1
City Gate Ica	PE	10,182	534	0	3.5	26.4
	AC	106,742	10,130	0	17.3	
City Gate Nasca	PE	664	93	3	3.6	33.8
City Gate Marcona	PE	857	38	0	2.7	27.7
Troncal H-P ⁴	AC	187,220	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	32,975	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	73,441	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	51,704	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,229	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,504	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	141,487	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	67,897	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,294	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	520,727	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica