

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 26/05/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	497,257	31,722	6,537	46.2	29.1
Centro Operacional Chincha	367,306	18,763	12,623	NA	27.5
City Gate de Independencia	128,746	5,471	4,740	40.5	27.2
Total Distribuido	993,309	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 22,474	1,753	383	3.6	18.6
Centro Operacional Chincha	PE 26,361	1,098	80	3.6	27.5
	AC 318,471	18,763	12,623	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 21,482	1,480	564	3.9	31.5
	AC 299,492	18,770	2,488	16.9	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 20,104	1,817	237	3.4	20.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE 9,938	2,140	0	4.0	25.4
City Gate Ica	PE 10,334	512	349	3.5	27.1
	AC 115,877	12,106	578	17.1	
City Gate Nasca	PE 666	96	3	3.6	35.0
City Gate Marcona	PE 1,377	62	33	2.7	27.1
Troncal H-P ⁴	AC 207,559	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 54,998	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	128,746	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,105	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,406	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	161,048	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	79,510	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,995	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	748,069	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**
Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica