

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 28/11/2022

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	438,201	27,216	8,083	53.8	30.4
Centro Operacional Chincha	197,223	13,735	5,400	NA	36.9
City Gate de Independencia	97,974	5,433	999	36.5	20.0
<b>Total Distribuido</b>	<b>733,398</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 10,280	1,236	0	3.6	20.9
Centro Operacional Chincha	PE 22,621	943	80	3.7	36.9
	AC 164,322	13,735	5,400	17.4	
Centro Operacional Pisco	PE 17,970	1,229	438	3.8	31.6
	AC 4,539	2,781	486	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 22,317	1,988	318	3.5	20.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE 13,282	2,887	0	3.7	26.0
Estación de Distrito de Paracas <sup>7</sup>	PE			3.9	23.2
City Gate Ica	PE 8,176	447	276	3.4	11.7
	AC 159,128	13,434	2,540	17.0	
City Gate Nasca	PE 627	98	0	3.5	38.9
City Gate Marcona	PE 871	37	32	2.6	29.5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 209,064	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 39,899	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	97,974	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	48,199	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	160,864	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,345	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,180	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	318,505	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
  - Se tiene pendiente la instalación del sistema de medición de la estación
- NA: No Aplica