

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 02/09/2022

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	431,758	27,051	9,692	52.9	28.1
Centro Operacional Chincha	198,144	11,873	4,237	NA	25.2
City Gate de Independencia	128,476	5,495	5,285	36.3	21.5
<b>Total Distribuido</b>	<b>758,378</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 12,843	1,391	28	3.6	15.5
Centro Operacional Chincha	PE 25,853	1,077	80	3.7	25.2
	AC 159,448	11,873	4,237	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 20,578	1,471	473	3.9	27.0
	AC 3,491	1,786	519	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 18,910	1,881	159	3.5	18.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,060	2,401	0	4.0	24.4
Estación de Distrito de Paracas <sup>7</sup>	PE			3.8	20.0
City Gate Ica	PE 9,462	489	325	3.5	24.8
	AC 126,540	11,952	916	17.0	
City Gate Nasca	PE 648	147	1	3.5	36.1
City Gate Marcona	PE 663	28	27	3.1	32.3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 196,725	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 45,035	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	128,476	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	47,915	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	148,810	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,601	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,113	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	284,818	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
  - Se tiene pendiente la instalación del sistema de medición de la estación
- NA: No Aplica