

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 08/12/2023

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	459,550	34,303	9,720	48.0	32.9
Centro Operacional Chincha	121,488	9,629	1,161	NA	37.5
City Gate de Independencia	0	0	0	40.1	38.5
Total Distribuido	581,038	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	3,391	759	135	3.6	25.8
Centro Operacional Chincha	PE	20,014	764	556	3.7	37.5
	AC	98,083	9,629	1,161	16.0	
Centro Operacional Pisco	PE	14,558	1,221	284	3.9	34.4
	AC	94	1,310	304	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	8,489	3,078	38	3.4	28.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	29,473	5,116	0	5.0	30.3
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,394	100	0	4.1	23.8
City Gate Ica	PE	12,850	776	191	3.6	31.4
	AC	172,256	12,432	4,284	16.7	
City Gate Nasca	PE	1,515	222	13	3.8	40.9
City Gate Marcona	PE	903	39	13	3.1	32.1
Troncal H-P ⁴	AC	182,674	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	65,506	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,241	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	138,433	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	86,142	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,590	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	270,795	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica