

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 29/12/2023

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	380,114	27,048	5,594	36.8	26.6
Centro Operacional Chincha	198,875	17,056	6,738	NA	36.1
City Gate de Independencia	12,663	5,036	0	36.9	40.5
<b>Total Distribuido</b>	591,652	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	15,186	1,384	135	3.6	24.0
Centro Operacional Chincha	PE	24,372	1,068	0	3.6	36.1
	AC	159,317	17,056	6,738	14.1	
Centro Operacional Pisco	PE	16,594	1,292	405	4.3	35.7
	AC	27,298	6,425	618	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	7,746	1,274	38	3.4	27.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	24,335	4,983	0	5.0	35.4
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,422	116	0	4.1	26.9
City Gate Ica	PE	13,501	770	242	3.6	36.3
	AC	138,711	11,765	1,125	16.8	
City Gate Nasca	PE	1,579	223	13	3.8	37.7
City Gate Marcona	PE	1,333	66	13	3.1	34.3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	197,894	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	49,037	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	12,663	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	48,620	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	4,270	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	145,004	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,255	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,578	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	332,598	NA	NA	NA	NA

<b>Elaborado por:</b>
<b>Nombre: Víctor Delgado B.</b>

<b>Aprobado por:</b>
<b>Nombre: Angel Huachillo G.</b>

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica