

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 13/06/2023

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	412,759	25,079	9,982	51.4	28.6
Centro Operacional Chincha	172,548	13,263	3,402	NA	30.5
City Gate de Independencia	124,529	5,513	5,107	36.4	21.9
<b>Total Distribuido</b>	709,836	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	13,100	1,531	29	3.6	20.3
Centro Operacional Chincha	PE	25,224	1,051	80	3.7	30.5
	AC	134,224	13,263	3,402	16.6	
Centro Operacional Pisco	PE	20,917	1,454	481	3.7	34.7
	AC	1,657	1,548	541	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	17,264	1,799	27	3.4	20.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE	12,809	2,767	0	5.2	26.4
Estación de Distrito de Paracas <sup>7</sup>	PE				3.9	22.4
City Gate Ica	PE	16,703	827	583	3.6	21.0
	AC	129,198	11,406	1,412	16.9	
City Gate Nasca	PE	642	99	10	3.5	31.6
City Gate Marcona	PE	885	38	30	2.6	26.3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	175,376	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	67,317	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	124,529	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	38,411	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,710	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	133,255	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,155	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,468	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	290,317	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
  - Se tiene pendiente la instalación del sistema de medición de la estación
- NA: No Aplica