

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 05/03/2023

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	537,236	33,691	3,804	51.8	31.2
Centro Operacional Chincha	45,955	11,188	376	NA	37.1
City Gate de Independencia	110,918	5,491	46	36.4	22.3
Total Distribuido	694,109	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	726	707	0	3.7	28.2
Centro Operacional Chincha	PE	15,593	650	80	3.6	37.1
	AC	29,636	11,188	376	17.3	
Centro Operacional Pisco	PE	9,340	820	184	3.9	36.3
	AC	648	876	191	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	14,718	1,617	35	3.5	24.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	5.3	32.5
Estación de Distrito de Paracas ⁷	PE				3.9	26.2
City Gate Ica	PE	11,851	617	400	3.6	30.9
	AC	160,551	12,795	2,170	16.8	
City Gate Nasca	PE	487	72	0	3.5	42.4
City Gate Marcona	PE	829	37	24	2.9	34.4
Troncal H-P ⁴	AC	182,457	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	48,227	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	108,129	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	110,918	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,422	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	140,035	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,916	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	21,318	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	307,500	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
 - Se tiene pendiente la instalación del sistema de medición de la estación
- NA: No Aplica