

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 08/11/2023

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	455,438	27,624	11,009	48.9	29.6
Centro Operacional Chincha	195,429	13,879	3,715	NA	37.0
City Gate de Independencia	99,572	5,419	0	36.3	35.7
<b>Total Distribuido</b>	<b>750,439</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	17,082	1,288	135	3.7	19.8
Centro Operacional Chincha	PE	24,559	1,168	457	3.6	37.0
	AC	153,788	13,879	3,715	16.6	
Centro Operacional Pisco	PE	18,959	1,388	548	3.9	30.5
	AC	2,470	1,868	607	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	14,720	1,584	38	3.4	23.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	21,223	4,303	0	5.0	30.5
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,273	102	0	4.2	22.4
City Gate Ica	PE	14,253	714	420	3.6	30.6
	AC	166,118	12,340	2,361	16.7	
City Gate Nasca	PE	1,408	212	13	3.8	42.4
City Gate Marcona	PE	1,004	100	13	3.2	31.8
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	200,066	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	39,633	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	99,572	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,009	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,497	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	151,560	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,219	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,984	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	331,286	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica