

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 24/11/2023

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	517,679	33,609	8,918	51.5	31.7
Centro Operacional Chincha	233,892	15,426	7,025	NA	28.1
City Gate de Independencia	109,227	0	1,556	36.4	24.4
Total Distribuido	860,798	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	10,589	1,322	135	3.6	23.2
Centro Operacional Chincha	PE	25,719	1,267	977	3.6	28.1
	AC	197,584	15,426	7,025	15.7	
Centro Operacional Pisco	PE	19,367	1,375	492	3.9	35.0
	AC	20,985	1,682	526	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	12,060	2,379	38	3.4	23.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	21,586	4,251	0	5.0	30.4
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,343	91	0	4.1	24.8
City Gate Ica	PE	15,219	747	513	3.6	29.8
	AC	169,195	13,624	6,769	16.8	
City Gate Nasca	PE	1,441	238	13	3.8	40.9
City Gate Marcona	PE	924	58	13	3.2	34.3
Troncal H-P ⁴	AC	178,958	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	60,565	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	16,036	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	109,227	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	48,697	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,316	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	126,945	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	98,943	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	98,057	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	375,613	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica