

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 07/10/2023

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	405,564	26,819	4,999	49.5	30.2
Centro Operacional Chincha	180,516	11,210	3,244	NA	35.5
City Gate de Independencia	127,068	5,431	4,700	36.2	24.3
<b>Total Distribuido</b>	713,148	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 6,097	1,007	135	3.6	22.4
Centro Operacional Chincha	PE 21,001	1,106	456	3.7	35.5
	AC 153,418	11,210	3,244	17.1	
Centro Operacional Pisco	PE 17,822	1,243	272	3.9	34.1
	AC 36	1,375	319	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 13,928	1,710	38	3.4	21.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE 17,737	3,771	0	4.6	32.3
Estación de Distrito de Paracas	PE 1,605	103	0	4.2	22.7
City Gate Ica	PE 16,324	810	546	3.6	16.4
	AC 135,928	11,403	1,439	17.0	
City Gate Nasca	PE 1,132	180	13	3.8	36.9
City Gate Marcona	PE 768	33	13	3.2	34.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 176,965	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 62,084	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	127,068	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	47,089	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,898	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	126,977	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,828	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,067	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	304,986	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
  
 Nombre: Víctor Delgado B.

 Aprobado por:  
  
 Nombre: Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica