

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 2/08/2024

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	422,563	21,937	11,042	42.7	26.8
Centro Operacional Chinchá	189,791	14,898	3,432	NA	25.7
City Gate de Independencia	10,182	5,247	0	38.1	32.9
<b>Total Distribuido</b>	622,536	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	32,975	2,258	135	3.7	16.7
Centro Operacional Chinchá	PE	5,872	331	100	3.6	29.2
	AC	150,944	14,898	3,432	17.4	25.7
Centro Operacional Pisco	PE	21,405	1,555	523	4.4	30.3
	AC	10,178	2,158	597	16.9	30.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	14,574	1,892	38	3.5	19.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	14,119	3,335	0	4.9	35.0
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,278	95	0	4.1	19.4
City Gate Ica	PE	14,928	779	287	3.6	21.4
	AC	127,949	12,952	854	16.8	23.2
City Gate Nasca	PE	1,948	256	13	3.9	41.6
City Gate Marcona	PE	1,347	59	13	3.5	29.3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	181,342	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	51,622	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	10,182	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,001	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,302	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	132,039	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,117	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,282	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	305,739	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
  
 Nombre: Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:  
  
 Nombre: Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica