

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 6/08/2024

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	444,156	31,003	14,848	50.1	29.0
Centro Operacional Chinchá	169,147	10,783	2,660	NA	25.9
City Gate de Independencia	0	0	0	38.3	32.8
<b>Total Distribuido</b>	<b>613,303</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	33,755	2,201	135	3.7	16.7
Centro Operacional Chinchá	PE	7,977	457	100	3.6	30.2
	AC	127,415	10,783	2,660	17.4	25.9
Centro Operacional Pisco	PE	18,929	1,561	453	4.4	26.6
	AC	118	1,697	512	16.9	26.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	14,201	2,030	38	3.5	19.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE	14,433	3,662	0	4.9	36.4
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,022	89	0	4.1	20.1
City Gate Ica	PE	14,682	768	307	3.6	29.3
	AC	122,646	11,096	567	16.8	29.7
City Gate Nasca	PE	2,162	289	13	3.9	32.4
City Gate Marcona	PE	932	50	13	3.0	28.6
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	194,224	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	42,807	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	17,001	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,951	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	5,183	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	142,090	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,079	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,552	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	275,448	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
  
 Nombre: Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:  
  
 Nombre: Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica