

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 14/08/2024

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	438,994	32,752	5,534	49.1	26.2
Centro Operacional Chinchá	170,084	13,196	2,674	NA	26.2
City Gate de Independencia	124,552	5,401	4,399	36.3	23.1
<b>Total Distribuido</b>	<b>733,630</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE 36,850	2,354	135	3.7	17.0
Centro Operacional Chinchá	PE 7,085	440	100	3.6	28.0
	AC 126,149	13,196	2,674	16.1	26.2
Centro Operacional Pisco	PE 23,191	1,687	599	4.3	27.1
	AC 10,832	2,618	845	16.9	27.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 17,288	3,165	38	3.4	19.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE 15,279	3,584	0	5.0	28.4
Estación de Distrito de Paracas	PE 1,183	90	0	4.1	18.3
City Gate Ica	PE 16,242	1,015	528	3.6	29.8
	AC 131,106	11,816	1,154	16.8	30.0
City Gate Nasca	PE 2,113	288	13	3.9	42.1
City Gate Marcona	PE 1,378	68	13	2.9	27.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 200,155	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 41,534	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	124,552	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,122	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	4,378	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	153,655	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,019	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,901	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	285,310	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
  
 Nombre: Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:  
  
 Nombre: Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica