

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 18/08/2024

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	476,191	26,948	17,996	49.5	26.3
Centro Operacional Chinchá	136,031	10,960	1,502	NA	24.6
City Gate de Independencia	49,472	5,367	0	37.3	25.1
<b>Total Distribuido</b>	661,694	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE 26,034	2,298	182	3.7	16.5
Centro Operacional Chinchá	PE 6,457	391	100	3.6	23.0
	AC 103,540	10,960	1,502	16.1	24.6
Centro Operacional Pisco	PE 13,436	1,005	332	4.4	13.7
	AC 59	1,120	401	16.8	12.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 16,736	1,831	55	3.5	19.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE 0	0	0	5.0	26.0
Estación de Distrito de Paracas	PE 2,065	92	0	4.1	16.7
City Gate Ica	PE 16,287	760	549	3.6	29.3
	AC 129,584	11,595	1,079	16.8	29.6
City Gate Nasca	PE 1,798	246	10	3.9	41.5
City Gate Marcona	PE 1,025	48	14	3.5	29.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 199,904	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 61,458	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 33,838	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	49,472	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,859	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	154,045	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,385	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,820	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	267,113	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
  
 Nombre: Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:  
  
 Nombre: Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica