

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 19/08/2024

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	446,234	19,343	10,909	50.0	27.7
Centro Operacional Chinchá	163,996	12,071	2,789	NA	26.1
City Gate de Independencia	72,560	5,309	0	36.9	22.9
<b>Total Distribuido</b>	<b>682,790</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE 41,120	2,290	135	3.7	17.0
Centro Operacional Chinchá	PE 9,545	499	100	3.5	30.0
	AC 113,331	12,071	2,789	16.3	26.1
Centro Operacional Pisco	PE 22,816	1,682	647	4.4	14.6
	AC 227	1,797	721	16.8	11.8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 18,829	2,027	38	3.5	19.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE 15,446	4,082	0	5.0	31.6
Estación de Distrito de Paracas	PE 1,834	94	0	4.1	19.8
City Gate Ica	PE 16,390	773	524	3.6	29.6
	AC 134,299	12,091	1,023	16.8	29.8
City Gate Nasca	PE 2,119	271	13	3.9	38.5
City Gate Marcona	PE 1,218	59	13	3.4	28.0
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 181,638	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 41,989	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 9,428	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	72,560	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,967	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	5,066	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	132,605	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,411	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,204	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	282,977	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
  
 Nombre: Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:  
  
 Nombre: Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica