

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 11/12/2024

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	537,119	30,690	11,548	46.8	24.8
Centro Operacional Chincha	174,132	12,925	3,007	NA	26.4
City Gate de Independencia	0	0	0	39.0	24.6
<b>Total Distribuido</b>	711,251	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	26,681	2,371	135	3.7	19.4
Centro Operacional Chincha	PE	2,106	148	79	3.6	33.6
	AC	145,345	12,925	3,007	17.3	26.4
Centro Operacional Pisco	PE	19,424	1,625	445	4.3	31.6
	AC	4,999	2,415	520	16.9	32.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	20,124	1,967	38	3.5	22.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE	23,216	5,009	0	5.1	29.5
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,529	90	0	4.1	23.8
City Gate Ica	PE	15,934	742	501	3.6	30.5
	AC	180,813	14,190	3,514	16.8	30.6
City Gate Nasca	PE	1,914	248	13	3.8	36.7
	AC	43,511	2,559	14	16.2	42.2
City Gate Marcona	PE	1,049	63	13	3.4	34.2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	219,206	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	39,166	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,966	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TERMICA	18,694	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	155,546	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	42,895	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,480	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	70,636	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	340,799	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Carlos Yañez Q.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica