

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 30/12/2024

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	574,753	29,144	2,669	33.4	25.6
Centro Operacional Chinchá	159,134	11,528	2,419	NA	31.3
City Gate de Independencia	19,369	4,145	0	37.6	35.3
<b>Total Distribuido</b>	<b>753,256</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE 24,521	2,326	135	3.7	22.2
Centro Operacional Chinchá	PE 1,713	125	62	3.6	34.3
	AC 132,900	11,528	2,419	14.2	31.3
Centro Operacional Pisco	PE 17,737	1,420	739	4.3	33.0
	AC 307	1,569	473	16.9	35.7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 23,172	2,318	38	3.5	23.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE 23,661	5,008	0	4.9	28.6
Estación de Distrito de Paracas	PE 1,695	88	0	4.1	23.5
City Gate Ica	PE 14,487	687	426	3.6	36.0
	AC 192,552	14,191	3,546	16.9	32.5
City Gate Nasca	PE 1,824	234	13	3.9	31.8
	AC 53,684	2,593	14	16.2	28.4
City Gate Marcona	PE 731	43	13	3.4	33.1
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 205,398	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 46,772	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	19,369	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,624	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	11,615	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	147,159	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	52,920	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,697	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	70,941	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	336,197	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
  
 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:  
  
 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica