

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 4/07/2024

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	436,570	36,424	5,642	45.0	25.9
Centro Operacional Chinchá	172,825	11,413	3,342	NA	27.1
City Gate de Independencia	116,856	5,277	3,857	35.9	22.6
<b>Total Distribuido</b>	<b>726,251</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE 35,656	2,195	135	3.7	17.7
Centro Operacional Chinchá	PE 7,641	517	100	3.5	30.1
	AC 129,528	11,413	3,342	17.1	27.1
Centro Operacional Pisco	PE 22,360	1,549	604	4.3	28.2
	AC 1,080	2,317	621	16.7	28.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 16,814	1,985	38	3.4	20.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE 13,517	3,586	0	4.9	31.2
Estación de Distrito de Paracas	PE 1,432	113	0	4.1	19.0
City Gate Ica	PE 16,514	801	510	3.5	31.3
	AC 139,646	12,113	833	16.6	32.1
City Gate Nasca	PE 1,996	275	13	3.7	41.4
City Gate Marcona	PE 1,036	46	13	3.3	28.3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 206,236	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 60,031	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	116,856	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,318	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	4,684	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	158,234	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	78,949	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	68,545	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	299,758	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
  
 Nombre: Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:  
  
 Nombre: Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica