

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 6/07/2024

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	434,304	27,095	11,627	44.1	25.8
Centro Operacional Chinchá	178,324	12,512	3,193	NA	26.8
City Gate de Independencia	63,723	5,306	0	36.0	23.8
Total Distribuido	676,351	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE 36,411	2,175	182	3.6	17.6
Centro Operacional Chinchá	PE 10,001	507	100	3.5	29.7
	AC 131,912	12,512	3,193	17.1	26.8
Centro Operacional Pisco	PE 18,492	1,414	388	4.3	28.2
	AC 8,274	1,864	413	16.7	28.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 17,867	2,086	55	3.5	20.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE 13,505	3,422	0	4.9	33.8
Estación de Distrito de Paracas	PE 1,395	105	0	4.1	20.4
City Gate Ica	PE 16,655	804	481	3.5	32.4
	AC 144,587	11,846	1,470	16.6	32.8
City Gate Nasca	PE 1,777	240	10	3.7	41.2
City Gate Marcona	PE 1,022	44	14	3.1	27.1
Troncal H-P ⁴	AC 195,518	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 61,426	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	63,723	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,333	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	4,916	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	144,269	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	78,949	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	68,465	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	315,911	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Nombre: Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Nombre: Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica