

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 14/07/2024

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	447,844	31,185	6,500	46.3	28.2
Centro Operacional Chinchá	157,554	11,874	2,706	NA	28.9
City Gate de Independencia	115,006	5,294	3,218	35.9	24.6
<b>Total Distribuido</b>	<b>720,404</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE 24,062	2,210	182	3.7	16.9
Centro Operacional Chinchá	PE 6,067	380	100	3.6	26.5
	AC 127,425	11,874	2,706	17.3	28.9
Centro Operacional Pisco	PE 12,330	961	258	4.3	26.5
	AC 0	1,158	303	16.7	22.9
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 14,291	1,601	55	3.4	19.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE 0	0	0	4.9	35.3
Estación de Distrito de Paracas	PE 1,520	98	0	4.1	19.8
City Gate Ica	PE 16,755	788	516	3.5	30.4
	AC 106,115	10,826	987	16.6	31.0
City Gate Nasca	PE 1,853	229	10	3.8	35.3
City Gate Marcona	PE 920	54	14	3.6	30.2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 181,599	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 72,750	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 39,711	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	115,006	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	39,043	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	142,556	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	58,407	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,795	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	291,597	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
  
 Nombre: Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:  
  
 Nombre: Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica