

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 19/07/2024

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	437,888	32,851	1,837	40.8	24.2
Centro Operacional Chinchá	203,202	14,749	1,389	NA	26.8
City Gate de Independencia	123,730	5,259	705	35.8	23.2
<b>Total Distribuido</b>	<b>764,820</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	39,812	2,305	182	3.6	16.9
Centro Operacional Chinchá	PE	11,239	604	100	3.5	29.2
	AC	152,151	14,749	1,389	17.3	26.8
Centro Operacional Pisco	PE	20,580	1,446	99	4.3	30.3
	AC	14,638	2,385	227	16.7	30.9
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	20,133	1,425	55	3.4	19.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE	14,219	3,122	0	4.9	30.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,971	84	0	4.1	18.8
City Gate Ica	PE	17,368	815	97	3.5	20.3
	AC	142,077	10,874	1,192	16.6	21.9
City Gate Nasca	PE	2,036	251	10	3.7	37.2
City Gate Marcona	PE	1,130	50	14	3.1	26.2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	207,642	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	36,165	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	123,730	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,910	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	4,898	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	159,834	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,400	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,433	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	322,685	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
  
 Nombre: Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:  
  
 Nombre: Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica