

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 24/07/2024

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	415,485	28,261	6,880	46.1	26.7
Centro Operacional Chinchá	194,577	13,047	3,808	NA	25.4
City Gate de Independencia	92,388	3,990	2,635	36.2	20.9
<b>Total Distribuido</b>	<b>702,450</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE 38,752	2,214	135	3.6	16.8
Centro Operacional Chinchá	PE 8,229	475	100	3.5	23.7
	AC 147,596	13,047	3,808	17.2	25.4
Centro Operacional Pisco	PE 21,733	1,576	581	4.3	26.1
	AC 1,447	1,972	605	16.7	26.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 21,185	2,140	38	3.4	19.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE 14,021	3,688	0	4.9	28.0
Estación de Distrito de Paracas	PE 1,921	103	0	4.1	17.8
City Gate Ica	PE 16,552	810	482	3.5	31.6
	AC 140,865	11,137	1,104	16.3	32.4
City Gate Nasca	PE 2,104	243	13	3.7	38.4
City Gate Marcona	PE 1,612	94	13	2.9	28.5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 210,915	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 48,437	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	92,388	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,714	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	4,843	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	162,358	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,053	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,423	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	315,978	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
  
 Nombre: Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:  
  
 Nombre: Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica