

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 27/07/2024

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	397,032	36,208	11,346	42.7	29.8
Centro Operacional Chinchá	181,943	11,675	3,321	NA	27.5
City Gate de Independencia	117,844	5,270	3,924	35.7	26.2
<b>Total Distribuido</b>	696,819	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE 33,077	2,250	135	3.6	17.4
Centro Operacional Chinchá	PE 7,743	459	100	3.5	26.0
	AC 141,123	11,675	3,321	15.6	27.5
Centro Operacional Pisco	PE 21,845	1,608	486	4.3	28.8
	AC 349	1,826	557	16.7	29.2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 15,155	1,859	38	3.4	19.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE 12,595	3,221	0	4.9	30.9
Estación de Distrito de Paracas	PE 2,164	94	0	4.1	17.4
City Gate Ica	PE 15,328	786	281	3.5	32.1
	AC 126,742	10,542	2,662	16.0	32.7
City Gate Nasca	PE 1,854	240	13	3.7	39.9
City Gate Marcona	PE 1,264	60	13	2.8	30.0
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 175,290	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 48,016	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	117,844	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	12,580	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,320	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	159,390	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	56,921	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,158	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	298,176	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
  
 Nombre: Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:  
  
 Nombre: Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica