

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 1/06/2024

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	515,160	27,992	5,543	49.0	33.5
Centro Operacional Chincha	193,378	11,763	4,874	NA	32.7
City Gate de Independencia	17,706	5,388	0	36.4	32.4
<b>Total Distribuido</b>	<b>726,244</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	34,444	2,354	135	3.6	19.8
Centro Operacional Chincha	PE	9,600	652	100	3.5	27.3
	AC	149,334	11,763	4,874	17.1	32.7
Centro Operacional Pisco	PE	19,237	1,472	468	4.3	27.9
	AC	3,095	2,063	524	17.2	28.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	20,297	2,150	38	3.4	22.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE	18,535	4,251	0	4.9	31.9
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,500	110	0	4.1	19.1
City Gate Ica	PE	16,254	773	564	3.5	30.4
	AC	135,699	11,773	1,181	16.6	30.8
City Gate Nasca	PE	1,672	238	13	3.8	38.5
City Gate Marcona	PE	1,240	35	13	3.4	29.2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	234,480	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	49,787	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	13,364	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	17,706	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,262	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,664	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	187,554	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	70,255	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	403,803	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Carlos Yañez Q.

Aprobado por:

Nombre: Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica