

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 5/05/2024

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	520,485	25,604	25,296	46.4	32.2
Centro Operacional Chincha	266,097	15,414	14,421	NA	30.9
City Gate de Independencia	35,089	5,442	5,189	35.7	26.0
<b>Total Distribuido</b>	<b>821,671</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	19,990	2,240	0	3.6	22.0
Centro Operacional Chincha	PE	3,168	214	100	3.6	30.9
	AC	242,939	15,414	14,421	17.2	30.9
Centro Operacional Pisco	PE	12,506	1,056	1,025	4.2	33.1
	AC	126,477	9,300	7,720	17.0	26.7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	18,821	2,000	1,963	3.4	24.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	4.9	33.3
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,329	99	0	4.2	22.8
City Gate Ica	PE	14,232	715	704	3.5	31.4
	AC	97,489	10,254	8,613	16.8	31.6
City Gate Nasca	PE	1,614	228	207	3.8	45.4
City Gate Marcona	PE	1,087	52	60	3.3	33.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	203,339	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	44,924	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	35,089	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,127	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	158,211	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	53,473	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	48,843	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	482,260	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica