

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 10/05/2024

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	671,389	35,013	13,331	42.2	29.8
Centro Operacional Chincha	370,005	19,130	10,209	NA	32.1
City Gate de Independencia	1,354	2,020	0	36.7	37.5
<b>Total Distribuido</b>	<b>1,042,748</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	38,928	2,654	135	3.6	22.3
Centro Operacional Chincha	PE	10,400	574	100	3.5	31.6
	AC	320,677	19,130	10,209	17.2	32.1
Centro Operacional Pisco	PE	19,792	1,476	390	4.2	34.3
	AC	150,481	12,035	3,196	16.6	26.7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	21,716	1,496	38	3.4	23.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE	22,644	4,960	0	4.9	38.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,057	138	0	4.2	24.8
City Gate Ica	PE	14,538	699	456	3.5	33.5
	AC	153,769	13,265	5,185	16.6	33.9
City Gate Nasca	PE	1,655	208	13	3.8	40.7
City Gate Marcona	PE	1,100	48	13	3.2	29.8
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	209,178	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	46,810	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	28,650	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	1,354	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,771	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	13,167	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	150,240	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	88,401	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	70,917	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	672,898	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica