

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 25/05/2024

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	564,209	27,847	11,492	46.2	33.1
Centro Operacional Chinchá	171,198	12,570	3,332	NA	33.5
City Gate de Independencia	14,344	5,339	471	32.4	35.6
<b>Total Distribuido</b>	<b>749,751</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	29,348	2,121	182	3.7	20.7
Centro Operacional Chinchá	PE	6,514	465	100	3.5	30.3
	AC	135,336	12,570	3,332	17.2	33.5
Centro Operacional Pisco	PE	18,010	1,378	427	4.2	28.6
	AC	5,143	1,991	1,166	17.2	28.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	20,098	2,070	55	3.4	23.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE	20,859	4,696	0	4.9	36.3
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,275	123	0	4.1	21.3
City Gate Ica	PE	14,398	710	457	3.5	32.0
	AC	126,749	11,406	1,577	16.6	32.1
City Gate Nasca	PE	1,608	233	10	3.8	43.0
City Gate Marcona	PE	780	37	14	3.3	34.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	193,208	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	45,244	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	116,836	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	8,705	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,587	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,610	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	148,012	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,108	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	70,771	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	397,320	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
  
 Nombre: Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:  
  
 Nombre: Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica