

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 6/04/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	706,840	35,732	12,186	49.7	30.5
Centro Operacional Chinchá	133,041	8,691	3,442	NA	29.6
City Gate de Independencia	10,481	5,249	0	37.4	38.0
Total Distribuido	850,362	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	23,721	1,714	142	3.7	23.3
Centro Operacional Chinchá	PE	3,715	251	100	3.6	35.0
	AC	105,605	8,691	3,442	17.2	29.6
Centro Operacional Pisco	PE	10,179	1,069	190	4.3	30.7
	AC	0	1,146	240	16.9	27.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	14,396	1,985	59	3.4	25.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	5.3	37.3
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,524	89	0	4.2	24.7
City Gate Ica	PE	15,552	733	536	3.5	31.5
	AC	118,452	10,916	640	16.6	31.2
City Gate Nasca	PE	1,678	205	15	3.9	31.8
	AC	44,579	2,570	15	16.2	22.1
City Gate Marcona	PE	857	51	10	3.3	34.1
Troncal H-P ⁴	AC	191,330	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	23,820	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	284,473	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	10,481	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	48,617	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,500	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	136,195	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,999	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	70,046	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	35,075	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	499,450	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica