Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 11/04/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	370,696	18,511	5,818	49.0	31.6
Centro Operacional Chincha	195,720	14,763	3,756	NA	28.8
City Gate de Independencia	45,001	5,266	0	37.0	37.8
Total Distribuido	611,417	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	32,471	2,266	135	3.7	23.2
Centro Operacional Chincha	PE	5,997	383	100	3.6	34.4
	AC	157,252	14,763	3,756	17.1	28.8
Centro Operacional Pisco	PE	19,025	1,564	510	4.3	32.0
	AC	2,924	3,688	555	16.9	30.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	18,176	2,068	38	3.4	25.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE	17,935	4,984	0	5.3	35.6
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,458	86	0	4.2	25.5
City Gate Ica	PE	15,730	759	489	3.5	30.7
	AC	133,043	10,979	842	16.5	30.6
City Gate Nasca	PE	1,950	266	13	3.9	31.7
	AC	44,400	2,634	14	16.3	21.2
City Gate Marcona	PE	731	34	13	3.6	34.4
Troncal H-P [4]	AC	147,787	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca [6]	AC	60,312	NA	NA	NA	NA
Linepack [5]	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	45,001	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	147,774	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,795	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,448	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	75,039	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	320,134	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:	**Aprobado por:**
Ing. Carlos Yañez Q.	**Ing. Angel Huachillo G.**

Notas:

1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.

2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.

3.- AC: Acero / PE: Polietileno

4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatembo

5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

6- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica