

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 13/04/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	653,057	33,704	11,724	49.5	35.1
Centro Operacional Chinchá	173,323	17,070	3,500	NA	28.7
City Gate de Independencia	19,637	5,267	0	37.5	38.8
Total Distribuido	846,017	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	24,278	1,840	135	3.7	23.4
Centro Operacional Chinchá	PE	3,926	311	100	3.6	35.3
	AC	145,119	17,070	3,500	17.1	28.7
Centro Operacional Pisco	PE	10,767	925	208	4.3	31.7
	AC	0	1,025	270	16.9	28.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	16,878	2,089	38	3.5	25.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	5.3	38.9
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,621	88	0	4.2	25.5
City Gate Ica	PE	15,546	740	517	3.6	31.8
	AC	101,683	10,376	866	16.7	31.7
City Gate Nasca	PE	1,708	204	13	3.9	29.4
	AC	44,416	2,574	14	16.3	21.9
City Gate Marcona	PE	878	47	13	3.6	32.3
Troncal H-P ⁴	AC	139,895	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	54,347	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	265,317	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	19,637	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	139,885	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,809	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	50,821	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,356	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	517,509	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica