

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 15/04/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	362,197	19,484	6,522	49.3	31.1
Centro Operacional Chinchá	204,035	13,943	3,994	NA	26.8
City Gate de Independencia	0	0	0	37.6	37.2
Total Distribuido	566,232	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	37,030	2,556	135	3.7	23.2
Centro Operacional Chinchá	PE	7,494	453	100	3.5	32.6
	AC	159,511	13,943	3,994	17.2	26.8
Centro Operacional Pisco	PE	20,944	1,642	484	4.3	29.3
	AC	2,798	2,513	551	16.9	31.8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	16,734	2,306	38	3.4	25.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	18,456	4,985	0	5.3	35.5
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,695	89	0	4.2	23.1
City Gate Ica	PE	15,545	756	479	3.6	30.5
	AC	138,088	12,334	1,111	16.6	30.4
City Gate Nasca	PE	2,036	266	13	3.9	29.7
	AC	44,217	2,634	14	16.3	19.9
City Gate Marcona	PE	918	48	13	3.5	32.0
Troncal H-P ⁴	AC	147,698	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	57,432	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	147,688	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,715	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,261	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,916	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	332,015	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica