Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 16/04/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	656,225	33,899	5,894	50.6	30.1
Centro Operacional Chincha	201,052	12,538	3,807	NA	25.3
City Gate de Independencia	12,917	5,244	0	37.3	36.1
Total Distribuido	870,194	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	35,732	2,565	135	3.6	22.8
Centro Operacional Chincha	PE	7,175	458	100	3.6	31.5
	AC	158,145	12,538	3,807	17.2	25.3
Centro Operacional Pisco	PE	19,789	1,617	286	4.3	30.3
	AC	5,198	2,799	337	16.8	32.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	15,893	2,301	38	3.4	24.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE	18,346	4,954	0	5.3	34.7
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,790	92	0	4.2	23.7
City Gate Ica	PE	15,430	752	453	3.6	30.4
	AC	133,595	12,130	1,057	16.6	30.4
City Gate Nasca	PE	1,951	263	13	3.9	30.0
	AC	44,270	2,627	14	16.3	20.2
City Gate Marcona	PE	919	58	13	3.3	30.7
Troncal H-P [4]	AC	151,327	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca [6]	AC	38,404	NA	NA	NA	NA
Linepack [5]	AC	209,313	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	12,917	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	151,316	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,765	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,778	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	75,130	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	515,288	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:	**Aprobado por:**
Ing. Carlos Yañez Q.	**Ing. Angel Huachillo G.**

Notas:

1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.

2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.

3.- AC: Acero / PE: Polietileno

4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatembo

5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

6- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica