

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 17/04/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	391,715	28,506	770	50.8	30.7
Centro Operacional Chinchá	176,953	12,788	198	NA	29.2
City Gate de Independencia	27,759	5,285	0	37.0	38.1
Total Distribuido	596,427	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	23,738	2,216	135	3.7	22.9
Centro Operacional Chinchá	PE	2,684	250	85	3.6	33.7
	AC	150,531	12,788	198	17.1	29.2
Centro Operacional Pisco	PE	9,803	1,142	58	4.3	30.5
	AC	2,101	1,481	91	16.9	27.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	17,092	2,321	38	3.4	24.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	5.3	38.0
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,116	94	0	4.2	24.5
City Gate Ica	PE	15,799	757	457	3.5	29.8
	AC	134,682	12,256	1,098	16.5	29.8
City Gate Nasca	PE	1,769	253	13	3.9	29.6
	AC	44,161	2,623	14	16.3	19.8
City Gate Marcona	PE	1,055	49	13	3.4	29.9
Troncal H-P ⁴	AC	149,746	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	49,383	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	27,759	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	2,460	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	147,266	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,654	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,340	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,717	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	266,223	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica