

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 2/08/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	459,363	36,145	1,826	48.0	28.1
Centro Operacional Chinchá	220,306	12,167	6,533	NA	33.1
City Gate de Independencia	0	0	0	36.9	33.2
Total Distribuido	679,669	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	35,191	2,510	182	3.7	17.3
Centro Operacional Chinchá	PE	12,530	698	100	3.5	31.4
	AC	172,585	12,167	6,533	16.9	33.1
Centro Operacional Pisco	PE	21,794	1,571	307	4.3	29.0
	AC	38	1,713	354	16.9	28.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	33,384	2,824	55	4.2	19.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	20,758	4,021	0	4.9	32.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,176	153	0	4.2	21.0
City Gate Ica	PE	9,017	497	245	4.2	29.0
	AC	131,889	11,767	1,452	16.6	29.7
City Gate Nasca	PE	1,994	262	10	3.7	23.6
	AC	46,164	2,658	14	17.1	15.3
City Gate Marcona	PE	1,096	47	14	3.2	28.6
Troncal H-P ⁴	AC	179,848	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	37,452	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,083	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,458	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	131,307	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	45,829	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,069	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	89,491	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	315,679	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica