

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 6/08/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	605,756	53,708	1,755	50.6	27.1
Centro Operacional Chinchá	183,818	11,283	6,168	NA	33.2
City Gate de Independencia	0	0	0	37.0	34.5
Total Distribuido	789,574	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	32,587	2,466	135	3.7	17.3
Centro Operacional Chinchá	PE	10,157	644	100	3.6	30.5
	AC	141,074	11,283	6,168	17.0	33.2
Centro Operacional Pisco	PE	21,042	1,578	553	4.4	28.5
	AC	86	1,715	595	16.9	27.7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	34,363	3,109	38	4.2	19.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	5.0	30.2
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,113	134	0	4.2	18.9
City Gate Ica	PE	9,183	521	293	4.2	28.3
	AC	121,506	10,835	1,007	16.7	28.9
City Gate Nasca	PE	2,162	279	13	3.7	25.9
	AC	46,230	2,669	14	17.1	15.8
City Gate Marcona	PE	1,043	59	13	3.5	25.8
Troncal H-P ⁴	AC	171,415	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	49,141	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	147,472	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,978	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,475	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	119,962	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	45,895	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,326	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	48,670	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	447,268	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Ing. Carlos Yañez Q.

Aprobado por:
Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatambo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica