

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 8/08/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	486,403	32,118	1,919	48.2	27.2
Centro Operacional Chinchá	194,517	11,646	6,049	NA	32.6
City Gate de Independencia	0	0	0	36.9	22.7
Total Distribuido	680,920	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	38,220	2,862	135	3.7	16.8
Centro Operacional Chinchá	PE	14,222	832	100	3.6	25.5
	AC	142,075	11,646	6,049	17.0	32.6
Centro Operacional Pisco	PE	21,451	1,760	441	4.4	23.9
	AC	5,964	2,371	484	16.9	24.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	34,753	2,924	38	4.2	19.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	14,311	3,743	0	4.9	25.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,063	130	0	4.2	18.1
City Gate Ica	PE	9,400	509	271	4.2	29.2
	AC	89,870	10,021	1,107	16.6	29.7
City Gate Nasca	PE	2,115	261	13	3.7	27.2
	AC	46,256	2,659	14	17.1	17.3
City Gate Marcona	PE	985	56	13	3.2	27.0
Troncal H-P ⁴	AC	214,384	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	47,541	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,207	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,493	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	165,684	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	45,918	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	38,308	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	48,934	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	336,067	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica