Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 10/08/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	514,873	34,515	1,923	52.8	30.1
Centro Operacional Chincha	154,407	8,672	5,640	NA	32.9
City Gate de Independencia	0	0	0	36.9	32.5
Total Distribuido	669,280	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	25,180	1,723	182	3.7	16.8
Centro Operacional Chincha	PE	9,096	528	100	3.6	28.6
	AC	120,131	8,672	5,640	17.0	32.9
Centro Operacional Pisco	PE	12,133	1,049	171	4.3	25.8
	AC	99	1,168	253	16.9	22.7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	31,412	2,655	55	4.2	19.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	4.9	31.2
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,022	131	0	4.2	20.2
City Gate Ica	PE	8,974	470	280	4.2	28.6
	AC	100,823	10,003	992	16.7	28.5
City Gate Nasca	PE	1,922	229	10	3.7	25.8
	AC	46,194	2,625	14	17.1	16.6
City Gate Marcona	PE	1,090	51	14	3.5	30.6
Troncal H-P [4]	AC	193,371	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca [6]	AC	41,208	NA	NA	NA	NA
Linepack [5]	AC	75,624	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,997	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,535	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	143,840	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	45,889	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	52,137	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	49,049	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	328,834	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:	**Aprobado por:**
Ing. Carlos Yañez Q.	**Ing. Angel Huachillo G.**

Notas:

1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.

2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.

3.- AC: Acero / PE: Polietileno

4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatembo

5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

6- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica