

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 11/08/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	448,424	31,109	10,154	52.5	30.5
Centro Operacional Chinchá	190,670	10,625	5,812	NA	33.4
City Gate de Independencia	0	0	0	36.9	30.9
Total Distribuido	639,094	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	29,846	2,772	135	3.7	16.9
Centro Operacional Chinchá	PE	13,836	760	100	3.6	26.8
	AC	146,987	10,625	5,812	17.0	33.4
Centro Operacional Pisco	PE	22,313	1,636	0	4.3	26.9
	AC	9,268	2,544	0	16.9	26.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	34,971	2,981	38	4.2	19.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE	14,257	3,866	0	4.9	30.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,662	120	0	4.2	19.7
City Gate Ica	PE	9,422	495	0	4.2	27.5
	AC	132,240	12,519	0	16.6	27.7
City Gate Nasca	PE	2,284	280	13	3.7	28.7
	AC	46,235	2,676	14	17.1	16.8
City Gate Marcona	PE	983	52	13	3.4	31.7
Troncal H-P ⁴	AC	218,707	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	36,445	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,500	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,491	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	167,716	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	45,914	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,151	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	49,184	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	330,501	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Carlos Yañez Q.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica