

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 12/08/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	444,909	31,242	8,370	50.3	28.2
Centro Operacional Chinchá	192,596	10,419	6,234	NA	33.5
City Gate de Independencia	63,579	4,131	0	35.8	24.9
Total Distribuido	701,084	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	32,567	2,242	135	3.7	16.8
Centro Operacional Chinchá	PE	10,021	588	100	3.6	26.1
	AC	150,008	10,419	6,234	17.0	33.5
Centro Operacional Pisco	PE	21,536	1,701	504	4.4	23.6
	AC	10,133	1,873	1,025	16.9	24.9
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	35,319	3,006	38	4.2	19.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	13,787	3,794	0	4.9	27.7
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,663	114	0	4.2	18.5
City Gate Ica	PE	9,450	511	263	4.2	27.7
	AC	132,571	11,787	916	16.6	28.3
City Gate Nasca	PE	2,243	285	13	3.7	26.5
	AC	46,230	2,677	14	17.1	16.1
City Gate Marcona	PE	1,150	57	13	3.3	30.4
Troncal H-P ⁴	AC	219,435	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	53,713	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	63,579	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,000	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,432	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	170,003	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	45,918	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,516	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	49,096	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	350,861	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica