

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 14/08/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	635,859	49,522	7,301	48.5	26.9
Centro Operacional Chinchá	195,590	10,695	6,511	NA	33.0
City Gate de Independencia	94,887	3,997	3,480	35.5	22.1
Total Distribuido	926,336	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	36,766	2,471	182	3.7	16.7
Centro Operacional Chinchá	PE	11,330	638	100	3.6	27.5
	AC	147,494	10,695	6,511	16.9	33.0
Centro Operacional Pisco	PE	21,279	1,665	458	4.3	27.3
	AC	4,556	2,051	540	16.9	28.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	35,368	3,082	55	4.2	19.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	13,731	3,650	0	5.0	27.7
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,789	120	0	4.2	19.2
City Gate Ica	PE	9,405	513	304	4.2	29.1
	AC	131,054	13,103	1,019	16.7	29.7
City Gate Nasca	PE	2,201	288	10	3.7	28.1
	AC	43,897	2,683	14	17.1	17.3
City Gate Marcona	PE	1,122	55	14	3.5	28.0
Troncal H-P ⁴	AC	228,185	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	62,355	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	80,916	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	94,887	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,597	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,456	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	179,132	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,572	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,715	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	48,914	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	436,063	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatambo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica