

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 17/08/2025

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	489,134	50,822	826	51.9	28.4
Centro Operacional Chincha	148,604	8,937	5,442	NA	33.2
City Gate de Independencia	77,631	5,295	0	35.7	23.3
<b>Total Distribuido</b>	<b>715,369</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	22,934	1,703	182	3.7	17.1
Centro Operacional Chincha	PE	7,932	481	100	3.7	31.1
	AC	117,738	8,937	5,442	16.9	33.2
Centro Operacional Pisco	PE	11,863	922	243	4.4	25.9
	AC	0	1,082	348	16.9	23.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	31,696	2,703	55	4.2	19.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	4.9	31.3
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,155	143	0	4.2	20.7
City Gate Ica	PE	9,086	474	303	4.2	27.8
	AC	114,415	11,241	999	16.6	28.0
City Gate Nasca	PE	1,907	229	10	3.7	24.6
	AC	43,776	2,616	14	17.1	16.1
City Gate Marcona	PE	961	50	14	3.3	25.2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	215,807	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	53,912	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	3,557	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	77,631	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,066	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,466	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	166,275	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,505	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,145	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	47,893	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	257,388	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Carlos Yañez Q.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Matatambo
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica